

EI

Det er muligt at tilslutte sig 230V el i de blå områder, der er beregnet til **campingvogne**. Se de [blå markeringer](#).



Deltagere i telt med behov for el ifm medicinsk behandling kan også tilslutte sig her.



Dette teltområde ligger helt op til et af områderne for campingvogne.

Medbring selv forlænger- og overgangsledning.



Det er ikke tilladt at trække kabler over brandvejene.

Det er ikke tilladt at benytte elektrisk køleskab i telt.

From:
<https://www.2p2.dk/> - DNT årstræf

Permanent link:
<https://www.2p2.dk/doku.php?id=el&rev=1773163358>

Last update: 2026/03/10 18:22



